
В Томске проводятся проверки по двум фактам гибели рабочих на производстве

Следственным отделом по г.Томску проводятся доследственные проверки по двум фактам гибели рабочих на производстве, произошедших 5 апреля 2011 года в г.Томске.

На данный момент установлено, что вчера в 10 часов 30 минут при выполнении ремонтных работ высоковольтных электропроводов в пос.Предтеченке по адресу: ул.Мелиоративная,13а в г.Томске погиб электромонтер ООО «Электросибмонтаж 21-й век». Перед началом выполнения работ было произведено отключение линии электропередачи от электропитания и произведен замер, подтвердивший отсутствие электропитания. Однако при производстве ремонтных работ подача электроэнергии возобновилась и рабочего ударило током. Потерпевший скончался на месте.

Вчера же, примерно в 12 часов 15 минут при выполнении покрасочных работ в цехе №1 ООО «ЗКПД ТДСК», расположенном по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых,79/1, строение 1, погиб 24-летний рабочий данной организации. Молодой человек красил потолок цеха, покраска производилась с мостового крана. После того, как краска закончилась, машинист башенного крана стал опускать емкость для наполнения её краской. В этот момент плащ рабочего, стоявшего на каретке мостового крана, зацепился за крутящиеся части вала электродвигателя и намотался на него, потянув за собой молодого человека. От ударов головой и телом о выступающие части каретки мостового крана потерпевший скончался на месте.

В настоящее время по данным фактам следственные органы проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

06 Апреля 2011

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/739203>

